

Российская Федерация

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Жирновский
детский сад
«Росинка»

347090 Ростовская область
Тацинский район
П. Жирнов
пер. Пионерский, 11
ИНН 6134012016
25.10.2017 №124

на № _____ от _____

Начальнику Ростовского
территориального отдела по надзору за
тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора Каймакчи С.В.

В ответ на Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения от
28.09.2017 в отношении МБДОУ Жирновского д/с «Росинка» сообщаем:
выявленные нарушения устранены:

1. На запорной арматуре поставлена нумерация, согласно технической документации на котельную;
2. На предохранительном клапане вывешена табличка с указанием: давления срабатывания клапана; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания;
3. В котельной на информационном стенде вывешены, согласно п. 2.8.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. № 115, необходимые инструкции;
4. На корпусах насосов в котельной установлены таблички с указанием наименования завода-изготовителя, года изготовления и заводского номера, номера по схеме котельной, номинальной производительностью при номинальной температуре воды, частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов, максимального напора при номинальной производительности, номинальной температуры перекачиваемой среды перед насосом.

Заведующий МБДОУ
Жирновским д/с «Росинка»



С.В.Баскакова